



Европейски съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

Процедура: BG051PO001-4.3.02-0001
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

№ 9107-54.....

.....01.03..... 2013 г.

ДО

КАНДИДАТИТЕ

за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности в центрове за кариерно ориентиране, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въпроси, поставен от фирма – кандидат за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности в центрове за кариерно ориентиране, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме за следните отговори на въпросите:

Предвид обстоятелството, че зададените въпроси от фирмата за отделните обособени позиции и обектите, включени в тях, се повтарят многократно, отговорите на въпроси № 1 и № 2 се отнасят за всички обекти, включени в седемте обособени позиции.

Въпрос № 1: В позициите от количествените сметки е предвидено само монтаж на съответните видове СМР. Предвижда ли се доставка на съответните материали?

Отговор: В позициите от количествените сметки, където е предвиден монтаж, задължително да се предвиди и доставката от изпълнителя на съответните материали за изпълнението на посочения вид СМР.

Въпрос № 2: Колко на брой са розетките? и Колко метра кабелен канал да се има предвид за остойностяване? – отнася се за позицията в количествените сметки за структурното окабеляване.

Отговор: Броят на розетките е конкретизиран в позициите от количествените сметки за монтаж на контактни кутии с шест и четири гнезда, където са посочени изискванията за съдържание на контактните кутии.

По отношение дължината на кабелния канал за остойносттаване – от текста на позицията става ясно, че дължината на кабелния канал трябва да съответства на дължината на кабела.

Въпрос № 3: Относно втора обособена позиция: „Строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на 3 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – Видин, Монтана, Враца”.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6.

Въпрос: По позиция 21 от КС – Ако се предвижда доставка на радиаторни тела, моля да се уточнят неговия вид, и характеристики /ако се предвижда алуминиев радиатор, моля да посочите брой глйдери, височина и мощност, също така дали да се предвижда доставка на окомплектовка, в това число термовентили, термоглави, обезвъздушители и др./

Отговор: Да се предвиди доставка на алуминиеви радиатори с по 15 глйдера с височина 500 мм, с пълна окомплектовка.

Въпрос № 4: Относно трета обособена позиция: „Строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище”.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”.

Въпрос: По позиция 5 от КС – Доставка и монтаж врата (преградна) тип „хармоника” 460/330 см – Моля да уточните вида на материала. Предвижда ли се да бъде изпълнена на отделни модули, поради зададените големи размери.

Отговор: Няма конкретни изисквания към материала, от който да бъде изработена вратата. Необходимо е да осигурява шумоизолация между двете помещения, които разделя. Може да бъде изпълнена от два модула, които да се прибират към стените, на които е закрепена.

Въпрос № 5: Относно четвърта обособена позиция: „Строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково”.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 29 – поз. 22.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора, ул. „Александър Батенберг” № 19 – поз. 22.

Относно седма обособена позиция: „Строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик”.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 92 – поз. 50.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Пловдив, ул. „Алеко Константинов” № 11 – поз. 62.

Въпрос: по изброените позиции – Доставка и монтаж аксесоари за WC комплект – Моля да изброите какво се включва в аксесоарите.

Отговор: В аксесоарите за WC се включват: стенен държач за тоалетна хартия, стенна сапунерка, стенен дозатор за течен сапун, четка за тоалетна чиния, кошче за тоалетна хартия и отпадъци.

Въпрос № 6: Относно седма обособена позиция: „Строително-ремонтни и монтажни дейности на сграден фонд на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик”.

Относно количествена сметка за СМР в помещенията на центъра за кариерно ориентиране в гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 92

Въпрос: По позиция 28 от КС – Изместване на ОВ инсталация 2” – Означава ли, че се предвижда само демонтаж и монтаж на съществуващата ОВ инсталация, необходимо ли е да се предвидят доставки на нови допълнително материали?

Отговор: Изместването на ОВ инсталацията предполага промяна на трасето, съответно промяна на дължината на тръбите. Необходимо е да се предвиди доставка на нови тръби с предвидената в КС дължина.

С уважение:

ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА

Директор на дирекция

„Образователни програми и

образователно съдържание“ и

ръководител на проекта

